

Auf was muss geachtet werden?	Warum?	Alles okay?	
		ja	nein
Absperreinrichtungen z.B. an Hausanschluss und Zähler, frei zugänglich?	Absperreinrichtungen dienen dazu, im „Falle eines Falles“ oder bei kurzfristiger Stilllegung von Gasanlagen die Gaszufuhr zu unterbrechen.	ja	nein
Gasleitungen in einwandfreiem Zustand, besonders an Wand- bzw. Deckendurchführungen sowie in feuchten, unbelüfteten Räumen?	Gasleitungen bestehen aus hochwertigen Materialien, die eine lange Lebensdauer sicherstellen. Es kann aber auch hier der Zahn der Zeit nagen, vor allem in feuchten, unbelüfteten Räumen, z.B. in Kellern oder Waschküchen.	ja	nein
Alle Gasleitungen gut befestigt und frei von „Anhängseln“?	Frei verlegte Gasleitungen verlaufen oft vor der Wand oder unter der Decke. Sie sollten gut befestigt sein und keinen Durchhänger haben.	ja	nein
Lüftungsöffnungen an Verkleidungen vorhanden?	Verkleidungen sollen den Raum verschönern. Achten Sie dabei auf Lüftungsöffnungen in der Verkleidung, um die Hohlräume dahinter immer gut zu durchlüften.	ja	nein
Verbrennungsluftöffnungen an Wand oder Tür des Aufstellraums der Gasgeräte offen?	In vielen Fällen sorgen spezielle Verbrennungsluftöffnungen in Türen und Wänden des Aufstellraums für den notwendigen Frischluftnachschub.	ja	nein
Ausreichende Verbrennungsluftzufuhr bei Abdichtung / Neu-Einbau von Fenstern und Türen sichergestellt?	Wenn Sie Fenster und Türen in Aufstellraum bzw. Wohnung abdichten oder neu einbauen wollen, sprechen Sie auf jeden Fall mit einem Fachmann.	ja	nein
Bei der Installation einer neuen Abluft-Dunstabzugshaube oder eines Abluft-Wäschetrockners mit dem Fachmann gesprochen?	Wenn Sie in der Nachbarschaft von Gasgeräten andere Geräte installieren, die ebenfalls Luft aus dem Raum oder der Wohnung „abzapfen“, sprechen Sie auf jeden Fall mit Ihrem Fachmann.	ja	nein
Schlauchleitung vom Herd zur Gassteckdose ohne Knick sowie ausreichend von Flammen und Hitze entfernt?	Prüfen Sie Ihren Schlauch, denn er darf nicht verdreht oder verknickt sein. Auch zu heiß darf es ihm nicht werden. Also auf genügend Abstand zu den offenen Flammen und der heißen Umgebung des Backofens achten!	ja	nein
Bei sichtbarer Flamme am Gasgerät: Brennt sie durchgehend blau?	Denken Sie an eine regelmäßige Wartung durch einen Fachmann!	ja	nein
Gasgeräte intakt und ohne Rußspuren, Betrieb ohne auffälligen Geruch oder ungewöhnliche Geräusche?	Schmutz schluckt nicht nur Energie. Staub und Flusen können die feinen Düsen im Gasbrenner mit der Zeit zusetzen. Folge: Die Verbrennung wird schlechter, der Energieverbrauch steigt, das Risiko einer Störung im Gerät nimmt zu.	ja	nein

Sie haben alles mit einem „JA“ beantworten können?

Prima – Ihre Gasanlage ist augenscheinlich in Ordnung. Auf Wiedersehen beim nächsten Hausschau-Check in einem Jahr!

Sie haben irgendwo ein „NEIN“ ankreuzen müssen?

Dann sollten Sie die Schwachstelle umgehend beseitigen lassen! Sprechen Sie so bald wie möglich mit Ihrem Fachmann der WVV, Herrn Stefan Krines, Tel. 0931 36- 1843, E-Mail: stefan.krines@wvv.de

Stadtwerke Würzburg AG
Haugerring 5 • 97070 Würzburg
Tel.: 0931 36-0 • Fax: 0931 36-1354
info@wvv.de • www.wvv.de

Betrieb
Bahnhofstr. 12-18 • 97070 Würzburg

Vorstand
Dipl.-Kfm. Thomas Schäfer

Vorsitzende des Aufsichtsrates
Stadträtin Dr. Christine Bötsch

Amtsgericht Würzburg HRB 161
USt.-Id.-Nr: DE 811189340

Bankverbindung
Deutsche Bank Würzburg
Kto. 010 082 600 • BLZ 790 700 16
IBAN: DE59 7907 0016 0010 0826 00
SWIFT-BIC: DEUTDEMM790